

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 11月2日          | 11月2日            | 11月6日            | 11月2日                           | 11月2日             | 11月2日             | 11月2日             | 11月2日             | 11月2日             |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 8:57           | 8:26             | 7:25             | 8:19                            | 8:08              | 8:07              | 8:55              | 7:49              | 8:39              |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  | —              | —                | —                | 54                              | —                 | —                 | —                 | —                 | —                 |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  | ND(0.32)       | 1,400            | 150              | —                               | ND(0.32)          | 6.6               | ND(0.46)          | 2.6               | ND(0.47)          |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    |                    |                  | ND(0.40)       | 15,000           | 1,700            | —                               | 0.75              | 68                | ND(0.54)          | 26                | ND(0.60)          |
| その他<br>γ     | Co-60(約5年)       |                    |                  |                    |                    |                  | ND             | 20               | ND               | —                               | ND                | ND                | ND                | ND                | ND                |
|              |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  | —                               |                   |                   |                   |                   |                   |
|              |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  | —                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    |                    | 20,000           | 100,000        | 8,300            | 22               | ND(14)                          | 460               | 25,000            | 20,000            | 42,000            |                   |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 43,000         | 4,400            | 1,900            | 520                             | 890               | 33,000            | 1,600             | 1,600             | 16,000            |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  | 15,000         | 72,000           | 5,000            | 15                              | 3.1               | 330               | 23,000            | 17,000            | 36,000            |

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3 | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 採取時刻         |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 塩素(単位: ppm)  |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-134(約2年)  |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-137(約30年) |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| その他<br>γ     | Co-60(約5年)                |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
|              |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
|              |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| H-3(約12年)    |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Sr-90(約29年)  |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月3日、6日、7日、10日にお知らせ済み。  
 \* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| その他<br>γ     |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3 | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           | 12月10日         | 12月10日           | 12月10日           | 12月10日                          |                  | 12月10日           | 12月10日           |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 採取時刻         |                           | 7:38           | 8:57             | 9:12             | 9:20                            |                  | 7:52             | 8:14             |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 塩素(単位: ppm)  |                           | —              | —                | —                | —                               |                  | 480              | —                |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-134(約2年)  |                           | ND(0.29)       | 2.9              | 1.3              | —                               |                  | ND(0.26)         | ND(0.51)         |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-137(約30年) |                           | ND(0.46)       | 36               | 15               | —                               |                  | 0.88             | ND(0.50)         |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| その他<br>γ     |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           | 430            | 230              | 7,000            | 40,000                          |                  | 300              | 5,200            |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| H-3(約12年)    |                           | 390            | 530              | 4,600            | 1,300                           |                  | 810              | 700              |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Sr-90(約29年)  |                           | —              | —                | —                | —                               |                  | —                | —                |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |

\* 太枠内が今回公表データ。他は12月11日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    | 12月13日             |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    | 7:35               |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    | —                  |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    | ND(0.50)           |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    | ND(0.50)           |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| その他<br>γ     |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    | 68                 |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    | 分析中                |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    | —                  |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3    | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           | 12月13日         | 12月13日           | 12月13日              |                                 |                  | 12月13日           | 12月13日           |                         | 12月13日         | 12月13日           | 12月13日           | 12月13日           | 12月13日                          | 12月13日                  |
| 採取時刻         |                           | 7:48           | 8:37             | 8:51                |                                 |                  | 7:59             | 8:18             |                         | 7:59           | 8:41             | 8:24             | 7:37             | 7:44                            | 9:02                    |
| 塩素(単位: ppm)  |                           | —              | —                | —                   |                                 |                  | 460              | —                |                         | —              | —                | —                | —                | 320                             | —                       |
| Cs-134(約2年)  |                           | ND(0.32)       | 2.7              | 1.8                 |                                 |                  | ND(0.39)         | ND(0.37)         |                         | ND(0.33)       | ND(1.4)          | 11               | ND(1.1)          | —                               | ND(0.39)                |
| Cs-137(約30年) |                           | ND(0.40)       | 35               | 16                  |                                 |                  | 1.0              | ND(0.49)         |                         | 0.51           | 7.7              | 110              | 4.1              | —                               | 0.78                    |
| その他<br>γ     |                           |                |                  |                     |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           | 410            | 230              | 7,500 <sup>*1</sup> |                                 |                  | 300              | 4,700            |                         | 200            | 610              | 2,300            | ND(15)           | ND(15)                          | 29                      |
| H-3(約12年)    |                           | 分析中            | 分析中              | 分析中                 |                                 |                  | 分析中              | 分析中              |                         | 分析中            | 分析中              | 分析中              | 分析中              | 分析中                             | 分析中                     |
| Sr-90(約29年)  |                           | —              | —                | —                   |                                 |                  | —                | —                |                         | —              | —                | —                | —                | —                               | —                       |

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

\* 1 過去最高値(「福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/6)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>2号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 11月5日                           | /                   | 11月5日        | 11月5日                               | /                            | /                            | 11月5日                             | 11月5日                       | 11月5日       | /                 |                 |                    |
| 採取時刻             | 8:00                            | /                   | 8:25         | 7:48                                | /                            | /                            | 8:00                              | 7:05                        | 7:07        | /                 |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.79)                        | /                   | ND(0.61)     | ND(0.60)                            | /                            | /                            | 0.60                              | ND(0.63)                    | ND(0.43)    | /                 | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | ND(0.68)                        | /                   | 0.96         | 2.9                                 | /                            | /                            | 3.1                               | ND(0.71)                    | ND(0.52)    | /                 | 90              | 10                 |
| 全β               | 10                              | /                   | ND(16)       | ND(16)                              | /                            | /                            | ND(16)                            | 11                          | ND(14)      | /                 |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | 1.6                             | /                   | 2.9          | 24                                  | /                            | /                            | 22                                | ND(0.87)                    | 1.8         | /                 | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | 0.0063                          | /                   | 0.032        | 0.30                                | /                            | /                            | 0.92                              | 0.0036                      | 0.012       | /                 | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 採取日              | /                 | 11月5日             | /                 | 11月5日        | /                             | /                              | /                            | /                              | /                             |                 |                    |
| 採取時刻             | /                 | 7:17              | /                 | 7:40         | /                             | /                              | /                            | /                              | /                             |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | /                 | ND(0.25)          | /                 | ND(0.70)     | /                             | /                              | /                            | /                              | /                             | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | /                 | 0.42              | /                 | 0.64         | /                             | /                              | /                            | /                              | /                             | 90              | 10                 |
| 全β               | /                 | ND(17)            | /                 | ND(14)       | /                             | /                              | /                            | /                              | /                             |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | /                 | 2.3               | /                 | ND(1.7)      | /                             | /                              | /                            | /                              | /                             | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | /                 | 0.010             | /                 | ND(0.11)     | /                             | /                              | /                            | /                              | /                             | 30              | 10                 |

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月6日、9日、13日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(5/6)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>2号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 12月10日                          | 12月10日              | 12月10日       | 12月10日                              | 12月10日                       | 12月10日                       | 12月10日                            | 12月10日                      |             |                   |                 |                    |
| 採取時刻             | 7:50                            | 8:08                | 8:00         | 7:30                                | 7:55                         | 7:50                         | 7:45                              | 7:05                        |             |                   |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.47)                        | ND(0.56)            | ND(0.43)     | ND(0.56)                            | ND(0.56)                     | ND(0.85)                     | ND(0.42)                          | ND(0.68)                    |             |                   | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | ND(0.69)                        | 0.55                | ND(0.52)     | 4.4                                 | 3.9                          | 3.5                          | 3.7                               | ND(0.69)                    |             |                   | 90              | 10                 |
| 全β               | 11                              | ND(16)              | ND(16)       | ND(16)                              | ND(16)                       | 18                           | ND(16)                            | 12                          |             |                   |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | ND(0.87)                        | ND(2.1)             | ND(1.5)      | 30                                  | 25                           | 17                           | 27                                | ND(0.88)                    |             |                   | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | —                               | —                   | 分析中          | 分析中                                 | —                            | —                            | 分析中                               | —                           |             |                   | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |                 |                    |
| 採取時刻             |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               | 90              | 10                 |
| 全β               |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               | 30              | 10                 |

\* 太枠内が今回公表データ。他は12月11日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(6/6)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                                 | 12月13日              | 12月13日       | 12月13日                              | 12月13日                       | 12月13日                            | 12月13日                      | 12月13日      | 12月13日            |  |                 |                    |
| 採取時刻             |                                 | 8:20                | 7:57         | 7:45                                | 7:50                         | 7:43                              | 7:05                        | 7:18        | 7:16              |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                                 | ND(0.28)            | ND(0.45)     | ND(0.58)                            | ND(0.68)                     | ND(0.74)                          | ND(0.73)                    | ND(0.58)    | ND(0.30)          |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) |                                 | 0.71                | 0.81         | 4.1                                 | 4.4                          | 5.3                               | ND(0.58)                    | 1.1         | 0.72              |  | 90              | 10                 |
| 全β               |                                 | ND(15)              | 20           | ND(15)                              | ND(15)                       | ND(15)                            | 8.7                         | 17          | ND(18)            |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                                 | —                   | —            | —                                   | —                            | —                                 | —                           | —           | —                 |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  |                                 | —                   | —            | —                                   | —                            | —                                 | —                           | —           | —                 |  | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 12月13日            | 12月13日            | 12月13日            | 12月13日       |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| 採取時刻             | 7:14              | 7:12              | 7:20              | 7:45         |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.23)          | ND(0.33)          | ND(0.23)          | ND(0.62)     |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | 0.75              | 0.58              | 0.61              | ND(0.54)     |                               |                                |                              |                                |                               |  | 90              | 10                 |
| 全β               | ND(18)            | ND(18)            | ND(18)            | ND(17)       |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | —                 | —                 | —                 | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | —                 | —                 | —                 | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 30              | 10                 |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

<参考> 前回公表までの最高値(護岸地下水)

| 単位: Bq/L     |                        |                    |                          |                  |                    |                      |                  |                          |                   |                   |                          |                   |                   |                           |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|              | 地下水観測孔<br>No.0-1       | 地下水観測孔<br>No.0-1-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2       | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2   | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1           | 地下水観測孔<br>No.1-1* | 地下水観測孔<br>No.1-2* | 地下水観測孔<br>No.1-3*        | 地下水観測孔<br>No.1-4* | 地下水観測孔<br>No.1-5* | 地下水観測孔<br>No.1-6          |
| Cs-134(約2年)  | 29 <5/25>              | ND                 | 0.61 <3/2>               | 53 <4/18>        | 1.1 [1/25]         | 13 <4/18>            | 20 <4/18>        | 13 [8/29]                | 1.9 [7/8]         | 11,000 [7/9]      | 10 [9/2]                 | 1.5 [7/8]         | 310 [8/5]         | 67,000 <10/17>            |
| Cs-137(約30年) | 81**2 [3/8]**2         | ND                 | 3.7 <7/25>               | 260 <4/18>       | 3.6 [1/25]         | 64 <4/18>            | 99 <4/18>        | 31 [8/29]                | 3.6 [7/8]         | 22,000 [7/9]      | 24 [9/2]                 | 3.6 [7/8]         | 650 [8/5]         | 200,000 <10/16>           |
| その他          | Ru-106(約370日)          | ND                 | ND                       | ND               | ND                 | ND                   | ND               | 26 [5/24]                | 7.9 [7/8]         | 160 [8/15]        | 17 [7/22]<br>[8/8]       | 3.1 [8/8]         | ND                | ND                        |
|              | Mn-54(約310日)           | ND                 | ND                       | ND               | ND                 | 0.64 <2/20>          | ND               | 1.3 [12/15]              | 1.0 [7/5]         | 62 [7/5]          | ND                       | ND                | ND                | 700 <10/13>               |
|              | Co-60(約5年)             | ND                 | ND                       | ND               | ND                 | ND <12/29><br>[7/27] | ND               | 0.50 [7/19]              | ND                | 3.1 [7/8]         | ND                       | ND                | ND                | 3,600 <10/13>             |
|              | Sb-125(約3年)            | ND                 | ND                       | ND               | ND                 | ND                   | ND               | 1.7 [7/11]               | ND                | 250 [7/15]        | 1.4 [7/12]<br>[8/26]     | ND                | 12 [8/8]          | 34 <5/19>                 |
| 全β           | 300 [8/22]**<br><5/18> | 21 [12/7]          | 86 [2/15]                | 900 <4/18>       | 87 [2/15]          | 210 <4/18>           | 330 [2/15]       | 34,000 [10/20]<br>[2/23] | 4,400 [7/8]       | 9,300,000 [7/8]   | 160,000 [8/12]<br>[8/15] | 380 [8/19]        | 56,000 [8/5]      | 7,800,000 <10/13>         |
| H-3(約12年)    | 45,000 [8/29]          | 18,000 [12/7]      | 74,000 [12/15]<br><1/19> | 6,800 <2/16>     | 1,900 [11/5]       | 76,000 <2/6>         | 56,000 <2/23>    | 500,000 [5/24]<br>[6/7]  | 630,000 [7/8]     | 430,000 [9/16]    | 290,000 [7/12]           | 98,000 [7/11]     | 72,000 [8/15]     | 110,000 <2/6>             |
| Sr-90(約29年)  | 140 [8/8]              | 7.9 [12/7]         | 2.6 [11/10]              | 0.73 [9/2]       | 1.5 [11/20]        | 2.3 [12/6]           | ND(0.83) [10/27] | 34,000 [2/2]             | 2,300 [6/28]      | 5,000,000 [7/5]   | 130,000 [8/8]            | 200 [7/8]         | 5,100 [8/22]      | 1,100,000 <8/4><br><10/2> |

| 単位: Bq/L     |                                  |                  |                   |                   |                   |                          |                                      |                   |                                     |                                      |                           |                |                     |                                |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
|              | 地下水観測孔<br>No.1-8                 | 地下水観測孔<br>No.1-9 | 地下水観測孔<br>No.1-10 | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-13        | 地下水観測孔<br>No.1-14                    | 地下水観測孔<br>No.1-15 | 地下水観測孔<br>No.1-16                   | 地下水観測孔<br>No.1-17                    | 1-2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-1※   | 地下水観測孔<br>No.2-2               |
| Cs-134(約2年)  | 590 [9/28]                       | 170 [9/3]        | -                 | 4.7 [3/16]        | 350 <1/1>         | 37,000 <2/13>            | 130 <10/18><br><10/20>**2<br><12/11> | ND                | 30 <7/28>                           | 220 <2/2>                            | 920 <11/13>               | 57 [12/31]     | 0.66 [9/1]          | 26 [12/31]                     |
| Cs-137(約30年) | 2,500 [4/19]<br>[6/28]<br>[1/30] | 380 [9/3]        | -                 | 16 [3/16]         | 1,600 <1/1>       | 93,000 <2/13>            | 450 <1/22>                           | 0.88 <7/10>       | 140 [12/7]                          | 1,000 <2/2>                          | 3,000 <11/13>             | 250 [12/31]    | 1.1 [8/29]<br>[9/1] | 99 [12/31]                     |
| その他          | Ru-106(約370日)                    | ND               | -                 | ND                | 5.4 [10/28]       | ND                       | ND                                   | ND                | 9.2 [10/28]                         | 5.5 <4/21><br><5/1>                  | 25 [9/2]                  | ND             | ND                  | ND                             |
|              | Mn-54(約310日)                     | 12 <2/3>         | ND                | -                 | ND                | ND                       | 3.8 <12/1>                           | ND                | 11 <8/25>                           | 0.71 [11/3]                          | 110 <11/13>               | ND             | ND                  | ND                             |
|              | Co-60(約5年)                       | 1.3 <2/3>        | ND                | -                 | ND                | 3.4 <1/1>                | ND                                   | 0.44 <5/29>       | ND                                  | 0.9 [11/7]                           | 1.1 <2/2>                 | 3.0 <11/24>    | ND                  | ND                             |
|              | Sb-125(約3年)                      | ND               | ND                | -                 | ND                | 61 [10/21]               | ND                                   | ND                | 24 <6/16>                           | 2.7**2 <7/17>**2                     | ND                        | ND             | ND                  | ND                             |
| 全β           | 59,000 <2/3>                     | 2,800 [5/14]     | *2<br>78 <1/27>   | 2,300 [12/26]     | 15,000 [1/12]     | 260,000 <2/12><br><2/13> | 76,000 <6/17>                        | 110 <7/10>        | 3,100,000 <1/20><br><1/30><br><2/3> | 1,200,000 <10/9>                     | 3,200,000 <11/13>         | 1,700 [7/8]    | 380 [7/29]          | 600 <4/16><br>[5/20]<br>[5/31] |
| H-3(約12年)    | 71,000 <12/1>                    | 1,600 [11/13]    | 270,000 <1/27>    | 85,000 [9/13]     | 440,000 [10/31]   | 88,000 <2/12>            | 23,000 <2/13>                        | 74,000 <7/10>     | 43,000 [9/26]                       | 160,000 <10/13><br><10/16><br><11/3> | 460,000 [8/19]            | 1,000 <2/23>   | 440 [8/26]          | 860 [1/4]                      |
| Sr-90(約29年)  | 35,000 <2/17>                    | 300 [10/3]       | -                 | 170 <8/4>         | 3,200 <1/1>       | 160,000 <2/12>           | 82,000 [6/3]                         | 62 <7/10>         | 2,700,000 <2/13>                    | 990,000 <10/2>                       | -                         | 54 [5/31]      | 5.9 [7/25]          | 320 [12/25]                    |

| 単位: Bq/L     |                         |                  |  |                  |                  |                          |  |                     |                     |                  |                  |                   |                  |                           |
|--------------|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|              | 地下水観測孔<br>No.2-3        | 地下水観測孔<br>No.2-5 | 地下水観測孔<br>No.2-6                           | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 地下水観測孔<br>No.2-9         | 2-3号機<br>改修ウエル※1<br>汲み上げ水                          | 地下水観測孔<br>No.3      | 地下水観測孔<br>No.3-1※   | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4  | 地下水観測孔<br>No.3-5 | 3-4号機<br>改修ウエル※1<br>汲み上げ水 |
| Cs-134(約2年)  | 17 [12/31]              | 41 <5/7>         | 96 [12/4]                                  | 18 [12/31]       | 36 [12/31]       | ND                       | 4.5 [6/30]   | 3.5 [7/25]          | 1.2 [7/25]<br>[8/8] | 23 <8/27>        | 180 <7/2>        | 5.4**2 <10/15>**2 | 100 <7/30>       | 9.4 [10/22]               |
| Cs-137(約30年) | 73 [12/31]              | 110 <5/7>        | 420 [12/4]                                 | 80 [12/31]       | 160 [12/31]      | 0.58*2 <2/11>            | 24 [6/30]  | 9.8 [7/29]          | 2.6 [8/1]           | 68 <9/3>         | 550 [10/22]      | 17**2 <10/8>**2   | 310 <7/30>       | 40 [10/22]                |
| その他          | Ru-106(約370日)           | ND               | ND   | ND               | ND               | 6.5*2 <2/11>             | ND   | ND                  | ND                  | ND               | ND               | ND                | ND               | ND                        |
|              | Mn-54(約310日)            | 0.29 [12/6]      | 0.95 <6/4>                                 | ND               | ND               | ND                       | ND   | ND                  | ND                  | ND               | ND               | 0.54 [10/30]      | ND               | ND                        |
|              | Co-60(約5年)              | ND               | ND   | 0.41 [12/4]      | ND               | ND                       | ND   | ND                  | ND                  | ND               | ND               | ND                | ND               | ND                        |
|              | Sb-125(約3年)             | ND               | 74 <5/7>                                   | ND               | ND               | ND                       | 4.5 [8/25]<br>[8/29]                               | 1.6 <1/1>           | ND                  | ND               | ND               | ND                | ND               | 2.6 [9/16]                |
| 全β           | 7,300 [11/26]<br>[12/3] | 560,000 [1/11]   | 3,200 [12/5]<br><11/6>                     | 1,300 <6/20>     | 9,100 [10/5]     | 1,700 <2/7>              | 240,000 [12/12]                                    | 1,400 [7/11]        | 180 [8/1]           | 3,700 [10/13]    | 9,100 [10/29]    | 75 [1/28]         | 510 <7/16>       | 380 [10/22]               |
| H-3(約12年)    | 4,900 [9/22]<br>[11/5]  | 7,900 <4/9>      | 1,800 [7/21]<br>[7/23]<br>[8/25]<br>[8/27] | 1,200 <12/28>    | 1,900 <8/10>     | 13,000*2 <2/7><br><2/11> | 13,000 <10/19><br><10/22>**2<br><10/26><br><10/29> | 10,000 [8/12]       | 460 [8/1]           | 3,700 <7/9>      | 8,000 <5/7>      | 4,500 [6/16]      | 420 [3/29]       | 2,700 [7/29]              |
| Sr-90(約29年)  | 1,200 [12/6]            | 34,000 <5/7>     | 2.0 [9/20]                                 | ND(1.4) [11/21]  | 3,900 <3/30>     | 1,200*2 <2/11>           | -  | 8.3 [H24,<br>12/12] | 4.4 [7/23]          | 2,000 <4/18>     | 3,600 <4/30>     | ND                | 200 <5/28>       | 3.7 [4/15]                |

●ストロンチウム90については、過去に採取した試料の一部に分析中のものがあるため、公表済みの数値のうち、最高値を記載。

\*1 汲み上げ水の分析結果。

\*2 濁度高のため参考値(ろ過処理後に測定を実施)。

\* NDは検出限界値未満を表す。

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。〔 〕は2013年、〈 〉は2014年、【 】は2015年、《 》は2016年、[ ]は2017年、「 」は2018年。

※1 汲み上げ方法変更により、採取試料名を変更。

※2 最高値の記載及び採取日に誤りがあったことから、2018年12月26日訂正

※地盤改良に伴う薬液注入の影響によって、現在試料採取を行えない観測孔。

(注) No.1-9、2-5、3-5は、採水器による採取であるため、9/17採取分以降γ測定は実施せず。9/17採取分以降、全βは参考値としてろ過後に測定。

<参考> 前回公表<sup>※1</sup>までの最高値(海水)

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5.6号機取水口北側                                   | 福島第一 6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一 1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>2号機取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>3.4号機取水口間 | 福島第一<br>4号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側)     | 福島第一 1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口付近 | 福島第一<br>港湾口 |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.8 [6/21]   | 2.8 [12/2]       | 5.3 [8/5]    | 32 [10/11]                       | 22 [9/7]                 | 25 [9/7]                 | 50 <9/22>         | 62 [9/16]                           | 32 [9/7]                       | 1.8 <6/9>      | 3.3 [12/24] |
| Cs-137<br>(約30年) | 4.5 <3/17>   | 5.8 [12/2]       | 16 [5/6]     | 74 《9/21》                        | 95 《9/21》                | 110 [9/7]                | 150 <9/22>        | 140 [9/16]<br><9/22>                | 120 [9/7]                      | 4.9 <6/9>      | 7.9 《8/23》  |
| 全β               | 17 <1/6><br>【4/27】<br>[1/10]<br>[5/15] <sup>※2</sup> | 46 [8/19]        | 57 [7/21]    | 320 [8/12]<br>【5/29】             | 290 [5/29]               | 240 [5/29]<br>【9/14】     | 1,500 [10/19]     | 1,700 [10/13]<br>【10/20】<br>【10/22】 | 590 [7/29]                     | 17 [1/23]      | 69 [8/19]   |
| H-3<br>(約12年)    | 8.7 <5/12>   | 24 [8/19]        | 340 [6/26]   | 600 <8/18> <sup>※2</sup>         | 640 <12/29>              | 420 <12/29><br>【7/27】    | 3,600 [9/21]      | 3,500 [9/21]                        | 1,200 [6/1]                    | 5.6 <5/19>     | 68 [8/19]   |
| Sr-90<br>(約29年)  | 4.7 [6/26]   | —                | 7.2 [6/26]   | 220 [8/19]                       | —                        | —                        | 1,500 [6/1]       | 1,500 [6/1]<br>【10/12】              | 170 [9/16]                     | 0.29 [6/26]    | 49 [8/19]   |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内東側 | 福島第一<br>港湾内西側 | 福島第一<br>港湾内北側 | 福島第一<br>港湾内南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤北側 | 福島第一<br>港湾口北東側 | 福島第一<br>港湾口東側 | 福島第一<br>港湾口南東側 | 福島第一<br>南防波堤南側 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Cs-134<br>(約2年)  | 3.3 [10/17]   | 4.4 [12/24]   | 5.0 [12/2]    | 3.5 [10/17]   | 16 [9/7]     | ND             | ND             | ND            | ND             | ND             |
| Cs-137<br>(約30年) | 11 《8/23》     | 12 [9/9]      | 11 [9/10]     | 12 《8/23》     | 65 [8/28]    | 0.80 [8/28]    | 0.7 <10/8>     | 1.6 [10/18]   | ND             | ND             |
| 全β               | 74 [8/19]     | 60 [7/4]      | 69 [8/19]     | 79 [8/19]     | 190 [5/29]   | 20 [7/6]       | 24 [6/15]      | 20 [6/15]     | 16 [6/15]      | 20 [6/8]       |
| H-3<br>(約12年)    | 67 [8/19]     | 59 [8/19]     | 52 [8/19]     | 60 [8/19]     | 270 [5/29]   | 4.7 [8/14]     | 3.9 [5/18]     | 6.4 [10/8]    | 5.7 [5/18]     | 3.0 [4/20]     |
| Sr-90<br>(約29年)  | —             | —             | 3.4 [10/24]   | —             | 61 [9/16]    | 0.027 [7/13]   | —              | ND            | —              | ND             |

※1「福島第一港湾内、放水口、護岸の詳細分析結果」およびその関連の参考資料で示した値の中で、最も高い値を記す。

「福島第一 1~4号機取水口内北側」は、2013年1月14日以降の採取分。それ以外は、2013年6月14日以降の採取分。

● ストロンチウム90については、過去に採取した試料の一部に分析中のものがあるため、公表済みの数値のうち、最高の値を記載。

※2採取日に誤りがあったことから、2018年12月26日訂正

\* NDは検出限界値未満を表す。

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は2013年、< >は2014年、【 】は2015年、《 》は2016年、{ }は2017年。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

【参考】基準値

単位: Bq/L

|  | Cs-134 | Cs-137 | H-3    | Sr-90 |
|--|--------|--------|--------|-------|
| 实用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則<br>に定める告示濃度限度<br>(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度) | 60     | 90     | 60,000 | 30    |
| WHO飲料水水質ガイドライン   | 10     | 10     | 10,000 | 10    |