

2018年10月5日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日
採取時刻	8:45	8:22	8:33	8:25
Cs-134(約2年)	68	72	650	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	700	800	6,800	140
全	870	2,300	8,100	250
H-3(約12年)	140	390	160	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。