

2018年10月10日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日
採取時刻	9:21	8:58	9:11	9:01
Cs-134(約2年)	190	74	440	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	2,000	790	4,600	95
全	2,600	2,300	5,700	210
H-3(約12年)	190	250	140	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。