

2018年10月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日
採取時刻	8:22	9:00	9:13	9:03
Cs-134(約2年)	180	86	340	8.9
Cs-137(約30年)	2,000	860	3,500	84
全	2,500	2,300	4,200	190
H-3(約12年)	210	320	160	260

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。