

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日
採取時刻	8:12	8:02	8:27	8:05
Cs-134(約2年)	150	73	160	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	1,400	850	1,900	83
全	1,700	2,400	2,500	200
H-3(約12年)	230	360	140	320

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。