

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日
採取時刻	8:34	9:15	9:25	9:18
Cs-134(約2年)	99	77	190	9.6
Cs-137(約30年)	1,200	900	1,900	83
全	1,400	2,400	2,400	230
H-3(約12年)	ND(120)	250	ND(130)	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。