

2018年11月16日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻	8:12	7:57	8:24	8:01
Cs-134(約2年)	110	64	120	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,200	770	1,200	74
全	1,400	2,400	1,700	180
H-3(約12年)	210	400	260	260

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。