

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 11月16日 | 11月16日 | 11月16日 | 11月16日 |
| 採取時刻 | 8:06 | 8:42 | 8:54 | 8:45 |
| Cs-134(約2年) | 130 | 63 | 120 | ND(11) |
| Cs-137(約30年) | 1,400 | 790 | 1,300 | 68 |
| 全 | 1,800 | 2,400 | 1,700 | 150 |
| H-3(約12年) | 270 | 390 | 200 | 250 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。