

2018年11月21日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日
採取時刻	9:41	9:28	9:54	9:31
Cs-134(約2年)	130	68	98	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	1,400	820	1,200	65
全	1,700	2,400	1,800	190
H-3(約12年)	170	310	ND(120)	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。