

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月21日	11月21日	11月21日	11月21日
採取時刻	8:02	7:46	8:12	7:51
Cs-134(約2年)	130	72	120	ND(11)
Cs-137(約30年)	1,500	840	1,300	52
全	1,800	2,400	1,700	180
H-3(約12年)	200	340	190	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。