

2018年12月2日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日
採取時刻	7:53	8:41	8:54	8:44
Cs-134(約2年)	140	65	100	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	1,900	790	1,200	65
全 β	2,200	2,500	1,700	180
H-3(約12年)	210	330	180	260

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。