

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
採取時刻	9:46	9:22	9:35	9:25
Cs-134(約2年)	220	64	110	ND(8.7)
Cs-137(約30年)	2,200	710	1,200	69
全	2,700	2,400	1,600	170
H-3(約12年)	210	210	ND(130)	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。