

2018年12月19日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月17日	12月17日	12月17日	12月17日
採取時刻	9:47	9:22	9:36	9:25
Cs-134(約2年)	230	60	110	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	2,400	770	1,100	64
全	3,000	2,500	1,700	170
H-3(約12年)	220	420	190	250

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。