

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月24日	12月24日	12月24日	12月24日
採取時刻	9:54	9:28	9:41	9:32
Cs-134(約2年)	220	71	94	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	2,500	740	1,200	59
全	3,000	2,400	1,500	160
H-3(約12年)	180	370	ND(130)	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。