

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路							
採取日	10月12日							10月12日							
採取時刻	8:20							8:15							
降雨量(mm/日)	5							5							
流量(m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.89)							ND(1.1)							
Cs-137(約30年)	5.1							5.3							
全	10							9.3							
H-3(約12年)	-							-							

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路							
採取日	10月12日							10月12日							
採取時刻	6:00							6:00							
降雨量(mm/日)	5							5							
流量(m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	2.5							ND(0.65)							
Cs-137(約30年)	32							0.92							
全	48							7.9							
H-3(約12年)	-							-							

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。