

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日
採取時刻	8:03	7:50	8:05	8:13	8:20	7:55	8:16	8:06	7:55	8:10	8:18	8:25	8:00	8:20
降雨量(mm/日)	0	0	0	1.5	0	0	0.5	0	0	0	1.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	0.75	ND(0.55)	ND(0.72)	ND(0.63)	ND(0.83)	ND(0.76)	5.4	ND(0.56)	ND(0.56)	ND(0.74)	ND(0.64)	ND(0.67)	ND(0.52)
Cs-137(約30年)	6.2	7.6	6.7	4.0	6.2	5.4	4.8	69	2.5	1.6	2.4	2.2	2.3	2.5
全	14	15	18	11	14	8.7	15	54	4.7	ND(3.3)	5.3	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.3)	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	1.5	0	0	0.5	0	0	0	1.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011	0.011	0.012	0.020	0.020	0.019	0.040	0.020	0.020	0.030
Cs-134(約2年)	0.75	ND(0.89)	ND(1.3)	0.65	ND(1.2)	ND(0.75)	ND(0.91)	ND(0.66)	ND(0.59)	ND(0.69)	ND(0.58)	ND(0.59)	ND(0.63)	ND(0.67)
Cs-137(約30年)	6.6	7.1	8.0	7.5	6.6	6.3	6.8	ND(0.84)	ND(0.79)	ND(0.92)	ND(0.63)	ND(0.83)	ND(0.72)	0.76
全	12	11	9.0	12	10	8.5	16	ND(3.1)	ND(3.9)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(3.9)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	ND(7.3)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は11月23日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日			11月30日	12月1日	12月2日	12月3日		
採取日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日			11月30日	12月1日	12月2日	12月3日		
採取時刻	8:06	7:30	8:30	8:10			8:10	7:35	8:35	8:15		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.69	ND(0.54)	ND(0.63)	ND(0.60)			ND(0.61)	ND(0.78)	ND(0.73)	ND(0.48)		
Cs-137(約30年)	6.8	6.6	5.5	6.1			2.0	1.6	2.1	1.9		
全	14	12	11	11			4.4	ND(3.3)	4.2	ND(3.3)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日			11月30日	12月1日	12月2日	12月3日		
採取日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日			11月30日	12月1日	12月2日	12月3日		
採取時刻	6:00	6:46	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	ND(0.84)	ND(0.88)	ND(0.84)			ND(0.57)	ND(0.61)	ND(0.63)	ND(0.55)		
Cs-137(約30年)	6.4	4.5	4.9	4.5			ND(0.78)	ND(0.78)	ND(0.80)	ND(0.73)		
全	12	6.3	13	7.9			ND(3.4)	ND(3.6)	ND(3.6)	ND(3.0)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は12月3日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。