

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日
採取時刻	8:06	7:30	8:30	8:10	8:19	7:40	8:22	8:10	7:35	8:35	8:15	8:23	7:45	8:26
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	2	0	8
流量(m ³ /秒)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
Cs-134(約2年)	0.69	ND(0.54)	ND(0.63)	ND(0.60)	ND(0.52)	ND(0.74)	0.75	ND(0.61)	ND(0.78)	ND(0.73)	ND(0.48)	ND(0.56)	ND(0.46)	ND(0.78)
Cs-137(約30年)	6.8	6.6	5.5	6.1	4.4	5.6	6.2	2.0	1.6	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0
全	14	12	11	11	7.8	13	15	4.4	ND(3.3)	4.2	ND(3.3)	4.4	ND(3.1)	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.1)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日
採取時刻	6:00	6:46	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	2	0	8
流量(m ³ /秒)	0.011	0.009	0.009	0.009	0.015	0.009	0.009	0.021	0.019	0.019	0.019	0.095	0.018	0.020
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	ND(0.84)	ND(0.88)	ND(0.84)	ND(0.93)	ND(0.68)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.61)	ND(0.63)	ND(0.55)	ND(0.51)	ND(0.55)	ND(0.68)
Cs-137(約30年)	6.4	4.5	4.9	4.5	9.3	6.8	5.7	ND(0.78)	ND(0.78)	ND(0.80)	ND(0.73)	ND(0.88)	ND(0.71)	ND(0.73)
全	12	6.3	13	7.9	9.4	11	6.3	ND(3.4)	ND(3.6)	ND(3.6)	ND(3.0)	5.8	ND(3.4)	ND(2.9)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(7.1)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は12月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日			12月14日	12月15日	12月16日	12月17日		
採取日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日			12月14日	12月15日	12月16日	12月17日		
採取時刻	7:32	7:37	8:00	7:30			7:35	7:40	8:05	7:34		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.63)	ND(0.63)	ND(0.65)	ND(0.63)			ND(0.60)	ND(0.89)	ND(0.83)	ND(0.62)		
Cs-137(約30年)	5.1	5.3	4.6	6.2			1.1	2.0	1.4	1.6		
全	11	11	10	8.7			ND(3.8)	4.0	ND(3.7)	ND(3.4)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日			12月14日	12月15日	12月16日	12月17日		
採取日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日			12月14日	12月15日	12月16日	12月17日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.1)	ND(0.89)	ND(0.64)	ND(0.82)			ND(0.63)	ND(0.65)	ND(0.41)	ND(0.66)		
Cs-137(約30年)	6.5	4.8	4.9	3.8			ND(0.73)	ND(0.75)	ND(0.59)	ND(0.86)		
全	10	6.1	8.1	7.6			ND(3.7)	ND(2.9)	ND(3.5)	ND(3.0)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は12月17日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。