

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	12月13日		12月13日		12月13日		12月13日		12月13日	12月13日	12月13日	
採取時刻	8:05		8:09		8:19		8:26		8:31	8:39	8:52	
全	ND(10)		ND(10)		ND(10)		ND(3.9)		ND(10)	ND(10)	ND(10)	
H-3(約12年)	25		18		26		23		200	1,500	800	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。