

## 福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側
採取日	2018年10月9日
状況	排水中
採取時刻	10:30
セシウム134	ND(0.67)
セシウム137	ND(0.62)
全ベータ	15
トリチウム	ND(1.6)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。