

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13			
	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(6.2)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.5)			
	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.3)			
	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.4)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(3.9)	ND(3.6)			
	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(4.0)	-	-	-	-	-	-	ND(3.9)	-	-	-	-		
	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(5.7)	ND(5.2)	ND(6.6)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(6.2)	ND(5.9)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.7)	ND(5.9)	ND(6.2)	ND(5.6)			
	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(3.9)	ND(5.1)			
	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.2)			

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13			
	ND(6.0)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(3.3)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(6.5)	ND(5.8)	ND(6.0)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(4.0)	ND(5.1)			
	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(5.1)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.6)			
	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.5)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(4.1)	ND(3.2)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.4)			
	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(3.0)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-	-	-		
	6.2	ND(6.0)	9.8	6.6	ND(6.7)	6.0	ND(5.8)	5.7	5.0	8.3	ND(4.7)	ND(6.5)	7.1	6.4	5.9	6.9	6.6	7.9	5.2			
	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(2.8)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(3.9)			
	ND(4.8)	ND(3.5)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.7)	ND(5.8)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(3.2)	ND(3.7)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.8)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(4.9)			

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13			
	ND(6.2)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(5.9)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(5.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.1)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(5.0)			
	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(3.4)	ND(4.2)			
	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(3.8)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(3.8)			
	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-		
	77	83	87	66	90	84	73	84	79	74	79	81	71	69	65	81	80	80	74			
	ND(5.0)	ND(5.2)	6.2	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.4)	4.0	ND(4.4)	ND(5.9)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(5.9)	ND(4.7)	ND(4.3)			
	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(3.8)			

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)
 を追加で測定(2011/5/30～)
 を追加で測定(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東