

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                                 | 1月6日                | 1月6日         | 1月6日                                | 1月6日                         | 1月6日                              | 1月6日                        | 1月6日        | 1月6日              |  |                 |                    |
| 採取時刻             |                                 | 8:00                | 7:33         | 7:10                                | 7:20                         | 7:15                              | 6:45                        | 6:56        | 6:54              |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                                 | ND(0.34)            | ND(0.46)     | ND(0.49)                            | ND(0.46)                     | ND(0.46)                          | ND(0.66)                    | ND(0.56)    | ND(0.31)          |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) |                                 | ND(0.48)            | ND(0.50)     | 2.9                                 | 3.1                          | 3.1                               | ND(0.68)                    | ND(0.49)    | 0.77              |  | 90              | 10                 |
| 全β               |                                 | ND(13)              | 13           | 18                                  | 13                           | ND(13)                            | 11                          | ND(14)      | ND(15)            |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                                 | —                   | —            | —                                   | —                            | —                                 | —                           | —           | —                 |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  |                                 | —                   | —            | —                                   | —                            | —                                 | —                           | —           | —                 |  | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 1月6日              | 1月6日              | 1月6日              | 1月6日         |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| 採取時刻             | 6:52              | 6:50              | 6:58              | 7:05         |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.29)          | ND(0.26)          | ND(0.28)          | ND(0.48)     |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | 0.36              | 0.38              | ND(0.28)          | 0.63         |                               |                                |                              |                                |                               |  | 90              | 10                 |
| 全β               | ND(15)            | ND(15)            | ND(15)            | ND(14)       |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | —                 | —                 | —                 | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | —                 | —                 | —                 | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 30              | 10                 |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])