

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日
採取時刻	9:28	9:06	9:18	9:09
Cs-134(約2年)	230	64	100	ND(12)
Cs-137(約30年)	2,600	740	1,000	59
全	3,500	2,500	1,600	140
H-3(約12年)	280	310	170	320

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。