

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月9日	1月9日	1月9日	1月9日
採取時刻	8:12	7:41	8:03	7:44
Cs-134(約2年)	220	66	79	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,500	770	1,000	60
全	3,300	2,400	1,700	160
H-3(約12年)	250	290	150	270

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。