

2019年1月13日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日
採取時刻	8:28	9:08	9:20	9:11
Cs-134(約2年)	210	65	87	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	2,500	780	1,100	50
全 β	3,400	2,500	1,600	170
H-3(約12年)	170	370	ND(120)	320

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。