

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日
採取時刻	8:01	8:38	8:49	8:41
Cs-134(約2年)	220	58	75	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	2,600	760	1,000	59
全	3,500	2,400	1,600	150
H-3(約12年)	240	330	160	250

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。