

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日
採取時刻	8:20	9:00	9:11	9:03
Cs-134(約2年)	240	61	84	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,800	830	1,000	53
全	3,800	2,600	1,600	130
H-3(約12年)	250	310	150	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。