

2019年2月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日
採取時刻	9:26	9:06	9:17	9:09
Cs-134(約2年)	230	63	93	9.1
Cs-137(約30年)	2,700	860	990	62
全 β	3,900	2,500	1,400	150
H-3(約12年)	340	390	150	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。