

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日
採取時刻	8:46	8:13	8:38	8:16
Cs-134(約2年)	250	55	77	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	3,000	790	1,000	54
全	4,100	2,400	1,600	160
H-3(約12年)	300	410	150	260

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。