

2019年2月17日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月15日	2月15日	2月15日	2月15日
採取時刻	8:09	8:44	8:55	8:47
Cs-134(約2年)	220	73	83	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,700	850	1,100	58
全	4,200	2,600	1,600	160
H-3(約12年)	360	380	ND(120)	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。