

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月18日	2月18日	2月18日	2月18日
採取時刻	9:20	8:58	9:11	9:02
Cs-134(約2年)	240	64	65	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,800	800	990	69
全	4,300	2,600	1,600	170
H-3(約12年)	390	420	ND(120)	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。