

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月27日	2月27日	2月27日	2月27日
採取時刻	8:08	7:48	8:00	7:51
Cs-134(約2年)	240	65	78	ND(10)
Cs-137(約30年)	2,900	870	980	45
全	4,600	2,600	1,500	180
H-3(約12年)	350	350	140	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。