

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日
採取時刻	8:31	8:00	8:22	8:03
Cs-134(約2年)	230	74	73	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	2,600	820	960	65
全	3,800	2,500	1,500	160
H-3(約12年)	410	310	150	320

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。