

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日
採取時刻	10:04	9:43	9:54	9:46
Cs-134(約2年)	190	68	170	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	2,200	760	1,900	41
全	3,000	2,000	2,500	160
H-3(約12年)	270	340	130	310

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。