

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月15日	3月15日	3月15日	3月15日
採取時刻	8:00	8:57	9:08	9:00
Cs-134(約2年)	110	69	130	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	1,400	830	1,600	52
全	2,300	2,500	2,100	190
H-3(約12年)	150	250	150	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。