

2019年3月24日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月22日	3月22日	3月22日	3月22日
採取時刻	8:06	8:45	8:57	8:48
Cs-134(約2年)	150	70	92	ND(7.1)
Cs-137(約30年)	1,900	810	1,200	60
全 $\beta$	2,600	2,500	1,400	130
H-3(約12年)	290	350	180	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。