

2019年3月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日
採取時刻	8:32	8:16	8:42	8:21
Cs-134(約2年)	230	75	94	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,900	860	1,000	46
全	3,700	2,400	1,500	150
H-3(約12年)	340	390	170	310

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。