

2019年3月31日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月29日	3月29日	3月29日	3月29日
採取時刻	8:12	8:47	8:59	8:50
Cs-134(約2年)	220	69	69	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	3,000	840	1,000	57
全 β	4,200	2,400	1,400	160
H-3(約12年)	210	260	ND(130)	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。