

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | 物揚場排水路 | | | |
|------------------------|----------|----------|--|--|----------|----------|--|--|
| | 2月22日 | 2月23日 | | | 2月22日 | 2月23日 | | |
| 採取日 | 2月22日 | 2月23日 | | | 2月22日 | 2月23日 | | |
| 採取時刻 | 7:43 | 7:55 | | | 7:48 | 8:00 | | |
| 降雨量 (mm/日) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 流量 (m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | | | 解析中 | 解析中 | | |
| Cs-134 (約2年) | ND(0.57) | ND(0.89) | | | ND(0.63) | ND(0.55) | | |
| Cs-137 (約30年) | 4.2 | 3.5 | | | 0.89 | 1.5 | | |
| 全 | 11 | 10 | | | ND(3.4) | ND(4.0) | | |
| H-3 (約12年) | - | - | | | - | - | | |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | BC排水路 | | | |
|------------------------|----------|----------|--|--|----------|----------|--|--|
| | 2月22日 | 2月23日 | | | 2月22日 | 2月23日 | | |
| 採取日 | 2月22日 | 2月23日 | | | 2月22日 | 2月23日 | | |
| 採取時刻 | 6:00 | 7:10 | | | 6:00 | 6:00 | | |
| 降雨量 (mm/日) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 流量 (m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | | | 解析中 | 解析中 | | |
| Cs-134 (約2年) | ND(0.84) | ND(0.71) | | | ND(0.68) | ND(0.51) | | |
| Cs-137 (約30年) | 3.3 | 3.4 | | | ND(0.80) | ND(0.69) | | |
| 全 | 6.2 | ND(4.0) | | | ND(3.2) | ND(3.7) | | |
| H-3 (約12年) | - | - | | | - | - | | |

* 太枠内が今回公表データ。他は2月23日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。