

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路					物揚場排水路				
	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日
採取日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日
採取時刻	7:43	7:55	7:48	7:55	7:30	7:48	8:00	7:53	8:00	7:35
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.57)	ND(0.89)	ND(0.54)	ND(0.73)	ND(0.63)	ND(0.63)	ND(0.55)	ND(0.88)	ND(0.54)	ND(0.85)
Cs-137(約30年)	4.2	3.5	3.9	5.7	4.1	0.89	1.5	ND(0.98)	1.8	1.2
全	11	10	11	7.7	8.9	ND(3.4)	ND(4.0)	ND(3.8)	ND(3.3)	ND(3.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路					BC排水路				
	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日
採取日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日
採取時刻	6:00	7:10	7:04	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.84)	ND(0.71)	ND(0.86)	ND(0.91)	ND(0.87)	ND(0.68)	ND(0.51)	ND(0.73)	ND(0.64)	ND(0.57)
Cs-137(約30年)	3.3	3.4	3.9	3.9	4.0	ND(0.80)	ND(0.69)	ND(0.90)	ND(0.78)	ND(0.84)
全	6.2	ND(4.0)	6.2	6.3	4.1	ND(3.2)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(3.3)	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は2月26日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。