

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

|                       | A排水路     |          |          |          |          |          | 物揚場排水路   |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日    | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日    |
| 採取日                   | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日    | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日    |
| 採取時刻                  | 7:43     | 7:55     | 7:48     | 7:55     | 7:30     | 7:45     | 7:48     | 8:00     | 7:53     | 8:00     | 7:35     | 7:50     |
| 降雨量(mm/日)             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.57) | ND(0.89) | ND(0.54) | ND(0.73) | ND(0.63) | ND(0.59) | ND(0.63) | ND(0.55) | ND(0.88) | ND(0.54) | ND(0.85) | ND(0.62) |
| Cs-137(約30年)          | 4.2      | 3.5      | 3.9      | 5.7      | 4.1      | 3.0      | 0.89     | 1.5      | ND(0.98) | 1.8      | 1.2      | 1.4      |
| 全                     | 11       | 10       | 11       | 7.7      | 8.9      | 7.1      | ND(3.4)  | ND(4.0)  | ND(3.8)  | ND(3.3)  | ND(3.0)  | 2.7      |
| H-3(約12年)             | -        | -        | -        | -        | -        | 分析中      | -        | -        | -        | -        | -        | 分析中      |

単位: Bq/L

|                       | K排水路     |          |          |          |          |         | BC排水路    |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日   | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日    |
| 採取日                   | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日   | 2月22日    | 2月23日    | 2月24日    | 2月25日    | 2月26日    | 2月27日    |
| 採取時刻                  | 6:00     | 7:10     | 7:04     | 6:00     | 6:00     | 6:00    | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     |
| 降雨量(mm/日)             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中     | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.84) | ND(0.71) | ND(0.86) | ND(0.91) | ND(0.87) | ND(1.1) | ND(0.68) | ND(0.51) | ND(0.73) | ND(0.64) | ND(0.57) | ND(0.76) |
| Cs-137(約30年)          | 3.3      | 3.4      | 3.9      | 3.9      | 4.0      | 4.2     | ND(0.80) | ND(0.69) | ND(0.90) | ND(0.78) | ND(0.84) | ND(0.84) |
| 全                     | 6.2      | ND(4.0)  | 6.2      | 6.3      | 4.1      | 5.3     | ND(3.2)  | ND(3.7)  | ND(3.8)  | ND(3.3)  | ND(3.7)  | ND(3.2)  |
| H-3(約12年)             | -        | -        | -        | -        | -        | 分析中     | -        | -        | -        | -        | -        | 分析中      |

\* 太枠内が今回公表データ。他は2月27日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。