

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	2月21日	/	2月21日	/	2月21日	/	2月21日	/	2月21日	2月21日	2月21日	/
採取時刻	※	/	7:20	/	7:31	/	7:37	/	7:43	7:48	8:02	/
全β	※	/	ND(9.6)	/	ND(9.6)	/	ND(4.1)	/	ND(9.6)	ND(9.6)	ND(9.6)	/
H-3(約12年)	※	/	17	/	29	/	21	/	270	1,500	760	/

(注)No.7、No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

※ポンプ点検により採取中止