

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日		3月18日		3月18日		3月18日		3月18日		3月18日		3月18日
採取時刻		7:24		7:28		7:35		7:40		7:44		7:51
全		ND(10)		ND(10)		ND(10)		ND(10)		ND(10)		ND(4.0)
H-3(約12年)		30		24		36		51		1,700		130

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。