

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/5)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| その他<br>γ     |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

  

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3 | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           | 4月1日           | 4月1日             | 4月1日             | 4月1日                            |                  | 4月1日             | 4月1日             |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 採取時刻         |                           | 10:56          | 11:35            | 11:48            | 11:55                           |                  | 11:04            | 11:20            |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 塩素(単位: ppm)  |                           | —              | —                | —                | —                               |                  | 480              | —                |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-134(約2年)  |                           | ND(0.49)       | 3.4              | 1.1              | —                               |                  | ND(0.32)         | ND(0.34)         |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Cs-137(約30年) |                           | ND(0.53)       | 47               | 14               | —                               |                  | 0.49             | ND(0.38)         |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| その他<br>γ     |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           | 370            | 230              | 7,900            | 81,000                          |                  | 290              | 5,100            |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| H-3(約12年)    |                           | 280            | 600              | 4,100            | 2,600                           |                  | 820              | 640              |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| Sr-90(約29年)  |                           | —              | —                | —                | —                               |                  | —                | —                |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月2日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/5)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

|              | 地下水観測孔<br>No.0-1 | 地下水観測孔<br>No.0-1-2 | 地下水観測孔<br>No.0-2 | 地下水観測孔<br>No.0-3-1 | 地下水観測孔<br>No.0-3-2 | 地下水観測孔<br>No.0-4 | 地下水観測孔<br>No.1 | 地下水観測孔<br>No.1-6 | 地下水観測孔<br>No.1-8 | 地下水観測孔<br>No.1-9 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.1-11 | 地下水観測孔<br>No.1-12 | 地下水観測孔<br>No.1-14 | 地下水観測孔<br>No.1-16 | 地下水観測孔<br>No.1-17 |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日          |                  |                    |                  |                    | 4月4日               |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 採取時刻         |                  |                    |                  |                    | 7:17               |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 塩素(単位: ppm)  |                  |                    |                  |                    | —                  |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-134(約2年)  |                  |                    |                  |                    | ND(0.32)           |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cs-137(約30年) |                  |                    |                  |                    | 0.49               |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| その他<br>γ     |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|              |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|              |                  |                    |                  |                    |                    |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 全β           |                  |                    |                  |                    | 76                 |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| H-3(約12年)    |                  |                    |                  |                    | 分析中                |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sr-90(約29年)  |                  |                    |                  |                    | —                  |                  |                |                  |                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

|              | 1.2号機<br>ウエルポイント<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.2 | 地下水観測孔<br>No.2-2 | 地下水観測孔<br>No.2-3 | 地下水観測孔<br>No.2-5 <sup>(注)</sup> | 地下水観測孔<br>No.2-6 | 地下水観測孔<br>No.2-7 | 地下水観測孔<br>No.2-8 | 2.3号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.3 | 地下水観測孔<br>No.3-2 | 地下水観測孔<br>No.3-3 | 地下水観測孔<br>No.3-4 | 地下水観測孔<br>No.3-5 <sup>(注)</sup> | 3.4号機<br>改修ウエル<br>汲み上げ水 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 採取日          |                           | 4月4日           | 4月4日             | 4月4日             |                                 |                  | 4月4日             | 4月4日             |                         | 4月4日           | 4月4日             | 4月4日             | 4月4日             | 4月4日                            |                         |
| 採取時刻         |                           | 7:25           | 8:08             | 8:21             |                                 |                  | 7:36             | 7:57             |                         | 7:45           | 8:15             | 8:01             | 7:29             | 7:35                            |                         |
| 塩素(単位: ppm)  |                           | —              | —                | —                |                                 |                  | 440              | —                |                         | —              | —                | —                | —                | 320                             |                         |
| Cs-134(約2年)  |                           | ND(0.34)       | 3.1              | 0.78             |                                 |                  | ND(0.48)         | ND(0.47)         |                         | ND(0.28)       | ND(1.8)          | ND(4.8)          | ND(1.1)          | —                               |                         |
| Cs-137(約30年) |                           | ND(0.38)       | 43               | 13               |                                 |                  | 1.5              | ND(0.47)         |                         | 0.62           | 6.4              | 69               | 2.6              | —                               |                         |
| その他<br>γ     |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
|              |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
|              |                           |                |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                         |                |                  |                  |                  |                                 |                         |
| 全β           |                           | 410            | 210              | 7,400            |                                 |                  | 310              | 4,300            |                         | 210            | 570              | 2,400            | ND(12)           | 14                              |                         |
| H-3(約12年)    |                           | 分析中            | 分析中              | 分析中              |                                 |                  | 分析中              | 分析中              |                         | 分析中            | 分析中              | 分析中              | 分析中              | 分析中                             |                         |
| Sr-90(約29年)  |                           | —              | —                | —                |                                 |                  | —                | —                |                         | —              | —                | —                | —                | —                               |                         |

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/5)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  |        | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|--------|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                                 |                     | 2月25日        | 2月25日                               | 2月25日                             |                             | 2月25日       |                   |  |        |                 |                    |
| 採取時刻             |                                 |                     | 7:45         | 7:25                                | 7:30                              |                             | 6:46        |                   |  |        |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                                 |                     | ND(0.54)     | 0.46                                | 0.73                              |                             | ND(0.34)    |                   |  | 60     | 10              |                    |
| Cs-137<br>(約30年) |                                 |                     | 1.1          | 5.1                                 | 6.1                               |                             | ND(0.52)    |                   |  | 90     | 10              |                    |
| 全β               |                                 |                     | ND(15)       | ND(15)                              | 17                                |                             | 18          |                   |  |        |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                                 |                     | 2.5          | 14                                  | 14                                |                             | ND(1.7)     |                   |  | 60,000 | 10,000          |                    |
| Sr-90<br>(約29年)  |                                 |                     | 0.015        | 0.25                                | 0.30                              |                             | 0.0050      |                   |  | 30     | 10              |                    |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |        | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                   | 2月25日             |                   | 2月25日        |                               |                                |                              |                                |                               |        |                 |                    |
| 採取時刻             |                   | 6:54              |                   | 7:20         |                               |                                |                              |                                |                               |        |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                   | ND(0.38)          |                   | ND(0.55)     |                               |                                |                              |                                |                               | 60     | 10              |                    |
| Cs-137<br>(約30年) |                   | 1.1               |                   | 1.0          |                               |                                |                              |                                |                               | 90     | 10              |                    |
| 全β               |                   | 20                |                   | ND(15)       |                               |                                |                              |                                |                               |        |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                   | ND(2.0)           |                   | 2.5          |                               |                                |                              |                                |                               | 60,000 | 10,000          |                    |
| Sr-90<br>(約29年)  |                   | 0.027             |                   | ND(0.14)     |                               |                                |                              |                                |                               | 30     | 10              |                    |

\* 太枠内が今回公表データ。他は2月26日、3月1日、5日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/5)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機<br>取水口<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 4月1日                            | 4月1日                | 4月1日         | 4月1日                                | 4月1日                         | 4月1日                              | 4月1日                        |             |                   |  |                 |                    |
| 採取時刻             | 8:20                            | 8:10                | 8:08         | 7:43                                | 8:00                         | 7:50                              | 7:25                        |             |                   |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.69)                        | ND(0.47)            | ND(0.52)     | ND(0.34)                            | ND(0.54)                     | ND(0.33)                          | ND(0.75)                    |             |                   |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | ND(0.64)                        | ND(0.52)            | ND(0.42)     | 1.3                                 | 1.7                          | 2.8                               | ND(0.71)                    |             |                   |  | 90              | 10                 |
| 全β               | 9.2                             | ND(17)              | ND(17)       | 21                                  | ND(17)                       | ND(17)                            | 12                          |             |                   |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | ND(0.86)                        | ND(2.0)             | 1.6          | ND(2.0)                             | 2.3                          | 19                                | 1.5                         |             |                   |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | 分析中                             | —                   | 分析中          | 分析中                                 | —                            | 分析中                               | 分析中                         |             |                   |  | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| 採取時刻             |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 90              | 10                 |
| 全β               |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  |                   |                   |                   |              |                               |                                |                              |                                |                               |  | 30              | 10                 |

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月2日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

\* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(5/5)海水

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>5,6号機<br>放水口北側<br>(T-1) | 福島第一<br>6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内南側<br>(遮水壁前) | 福島第一<br>南放水口<br>付近<br>(T-2) | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内<br>東側 |  |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 4月4日                            | 4月4日                | 4月4日         | 4月4日                                | 4月4日                              | 4月4日                        | 4月4日        | 4月4日              |  |  |                 |                    |
| 採取時刻             | 8:08                            | 8:00                | 7:42         | 7:29                                | 7:33                              | 7:05                        | 6:36        | 6:34              |  |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.61)                        | ND(0.52)            | ND(0.42)     | ND(0.61)                            | ND(0.57)                          | ND(0.51)                    | ND(0.60)    | ND(0.29)          |  |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | ND(0.68)                        | ND(0.45)            | 0.58         | 2.4                                 | 2.9                               | ND(0.69)                    | 0.83        | 0.49              |  |  | 90              | 10                 |
| 全β               | —                               | ND(13)              | 13           | ND(13)                              | ND(13)                            | 13                          | ND(18)      | ND(17)            |  |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | —                               | —                   | —            | —                                   | —                                 | —                           | —           | —                 |  |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | —                               | —                   | —            | —                                   | —                                 | —                           | —           | —                 |  |  | 30              | 10                 |

単位: Bq/L

|                  | 福島第一<br>港湾内<br>西側 | 福島第一<br>港湾内<br>北側 | 福島第一<br>港湾内<br>南側 | 福島第一<br>港湾中央 | 福島第一<br>北防波堤<br>北側<br>(T-0-1) | 福島第一<br>港湾口<br>北東側<br>(T-0-1A) | 福島第一<br>港湾口<br>東側<br>(T-0-2) | 福島第一<br>港湾口<br>南東側<br>(T-0-3A) | 福島第一<br>南防波堤<br>南側<br>(T-0-3) |  | ※<br>告示濃度<br>限度 | WHO飲料水<br>水質ガイドライン |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 採取日              | 4月4日              | 4月4日              | 4月4日              | 4月4日         |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| 採取時刻             | 6:32              | 6:30              | 6:38              | 7:25         |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND(0.30)          | ND(0.26)          | ND(0.31)          | ND(0.47)     |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60              | 10                 |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.4               | 0.59              | 0.54              | 0.59         |                               |                                |                              |                                |                               |  | 90              | 10                 |
| 全β               | ND(17)            | ND(17)            | ND(17)            | ND(18)       |                               |                                |                              |                                |                               |  |                 |                    |
| H-3<br>(約12年)    | —                 | —                 | —                 | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 60,000          | 10,000             |
| Sr-90<br>(約29年)  | —                 | —                 | —                 | —            |                               |                                |                              |                                |                               |  | 30              | 10                 |

- \* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。
- \* 測定対象外の項目は「—」と記す。
- \* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])