

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	6月18日	6月18日	
採取時刻	8:47	8:54	
全	17	ND(11)	
H-3(約12年)	520	120	

\* G-1,G-2は1回/週。G-3は1回/月。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。