

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
採取時刻	9:14	8:54	9:06	8:58
Cs-134(約2年)	230	69	77	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	2,800	860	970	53
全	4,400	2,400	1,500	130
H-3(約12年)	300	410	180	230

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。