

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
採取時刻	8:14	7:46	8:06	7:49
Cs-134(約2年)	270	67	73	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	3,000	830	1,000	53
全	4,000	2,500	1,500	140
H-3(約12年)	310	410	140	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。