

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月15日	4月15日	4月15日	4月15日
採取時刻	9:44	9:02	9:36	9:05
Cs-134(約2年)	220	76	82	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,900	870	1,000	54
全	4,200	2,600	1,400	150
H-3(約12年)	310	390	150	310

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。