

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月24日	4月24日	4月24日	4月24日
採取時刻	8:31	8:08	8:20	8:11
Cs-134(約2年)	230	67	65	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,900	860	880	53
全	4,300	2,500	1,400	150
H-3(約12年)	360	340	170	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。