

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月26日	4月26日	4月26日	4月26日
採取時刻	8:18	9:01	9:14	9:04
Cs-134(約2年)	200	75	73	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,500	840	1,000	58
全	3,700	2,500	1,400	180
H-3(約12年)	290	350	140	270

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。