

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月8日	5月8日	5月8日	5月8日
採取時刻	7:33	8:48	7:42	8:52
Cs-134(約2年)	140	65	130	ND(6.5)
Cs-137(約30年)	1,700	840	1,600	74
全	2,500	2,500	2,200	170
H-3(約12年)	260	380	150	260

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。